

Váš dopis ze dne:
26.01.2017V Opavě dne:
01.02.2017Naše č.j.:
787/1.30/17Vyřizuje:
Mgr. Ing. KuntováKontakt:
950 179 135**Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace**

Dne 26.01.2017 byla Státnímu úřadu inspekce práce doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace, resp. stanoviska, zda-li lze i nadále montovat, provozovat a revidovat aktivní hromosvody provedené dle normy NF C 17 102/2011 a pokud ne, jaký předpis a zákon toto zakazuje.

K Vaší žádosti uvádíme následující.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou v souladu s ust. § 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolními orgány na úseku pracovních vztahů a podmínek. Nejsou oprávněni v rámci své působnosti nedoporučovat či zakazovat použití určitých systémů ochrany. Státní úřad inspekce práce nepochybuje, že v případě hlavice aktivního jímače systému ESE se jedná o výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“).

Tento výrobek je součástí ochrany před bleskem jako celku, musí být projektován a proveden podle předpisů platných v České republice. V případě ochrany před bleskem u staveb a zařízení vyjmenovaných v ust. § 36 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. O těchto ochranných opatřeních rozhoduje projektant na základě výpočtu řízení rizika podle normových hodnot. Závěrem uvádíme, že Státní úřad inspekce práce nemá ve své působnosti posuzování výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., tato pravomoc náleží dle tohoto zákona České obchodní inspekci.



V souladu s ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, považujeme Vaši žádost tímto za vyřízenou.

S pozdravem

Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová
vedoucí úseku právního

